CE
0476 / 19

# Déclaration de Prestations (DoP) N° 7

1. Code d'identification unique du produit type:

**SÉRIE EXOINOX DW 304**

2. Utilisation prévue du produit conformément à la norme UNE-EN 1856-1:

Cheminée modulaire à double paroi, dotée d'un conduit intérieur métallique rigide avec isolation, destinée à évacuer dans l'atmosphère extérieure les produits de combustion issus des appareils.

3. Nom et adresse du fabricant:

EXOJO S.L.
Pol. Ind. El salvador II
Vial D, nº8
02630 La Roda (Albacete)
Espagne
Tel.: +34 967 440 257
Fax: +34 967 441 257
E-mail:
ventas@exojo.es

4. Nom et adresse du représentant autorisé selon le Règlement (UE) 305/2011:

Non aplicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la cohérence des performances du produit:

Sistema 2+

6. Norme harmonisée:

## EN 1856-1:2009

Organisme Notifiant:

**K KIWA Cermet Italia SpA,** avec le numéro d'identification 0476, a délivré le certificat n° **0476-CPR-5704** conformément à la réglementation en vigueur, après avoir effectué l'inspection initiale de l'usine de production et le contrôle de la production en usine à travers le système 2+. Mener une activité de surveillance continue pour l'évaluation et la supervision.

6. Prestations declarées:

**T600– N1– W – Vm – L20040 – G60**
**T600– N1– W – Vm – L20050 – G60**

| Caractéristiques essencielles | Prestations | Norme harmonisée |
|---|---|---|
| **Résistance à la compression** | NPD | **EN 1856-1:2009** |
| **Résistance au feu** | **G60M** sans joint | |
| **Etanche aux gaz et aux fuites** | **N1** (≤ 2,0 $l \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$ con 40 Pa) sans joint | |
| **Résistance thermique** | NPD | |
| **Résistance aux chocs thermiques** | Test réussi Tª 700ºC | |
| **Résistance au feu de suie** | NPD | |
| **Résistance à la flexion** | Test réussi W **W** | |
| **Résistance à la vapeur et/ou aux condensats** | Classe **Vm** | |
| **Résistance à la corrosion** | NPD | |

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8. Cette déclaration de performances est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié au point 4.

La Roda, Albacete, a 1 de Agosto de 2024

Responsable: J. Carlos Becerra Villar

**INSTRUCTIONS**
**SÉRIE EXOINOX DW 304**

Fabricant: EXOJO S.L.
Pol. Ind. El Salvador II Vial D, nº8
02630, La Roda (Albacete)
Espagne

Désignation du produit selon la norme EN 1856-1:2009

T600– N1 – W – Vm – L20040 – G60
T600– N1 – W – Vm – L20050 – G60

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Conduit de fumée double paroi en tôle inox L20
  Épaisseur totale: 0,40 y 0,50 mm.

- Température maximale d'utilisation: 600°C

- Convient pour une pression négatif et un fonctionnement humide, s'il est installé comme décrit ci-dessous.

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE:**

-Les conduits de fumée EXOJO **SÉRIE EXOINOX DW 304** sont cylindriques avec une extrémité mâle-femelle et une extrémité femelle-mâle qui permet la connexion entre eux et avec d'autres éléments.

- Distance minimale aux matériaux combustibles : consulter la désignation.

- Distance maximale entre les supports : fixer chaque pièce avec une pince.

- Avant la mise en service, il est recommandé de vérifier que l'ensemble du système d'évacuation des fumées (conduit de fumée + cheminée) tire correctement.

- Dans tous les cas, l'installation doit être réalisée dans le respect des normes techniques du pays d'installation.

**NETTOYAGE:** Les conduits de fumée doivent être nettoyés périodiquement pour assurer un tirage adéquat du poêle et, par conséquent, un bon fonctionnement. Un nettoyage périodique permet également de prévenir les incendies de suie.

- Périodicité du nettoyage : tous les mois de fonctionnement. Si des sections horizontales sont installées, il est conseillé de les nettoyer plus fréquemment.

**CONTROL:** La vérification du bon état des conduits de fumée doit être effectuée périodiquement, ainsi que le nettoyage. En cas de feu de suie, il est conseillé qu'un technicien spécialisé procède à un contrôle du système d'évacuation des fumées.